



LEGENDA ELETTRICO

	Arretrati tipo stroscie IPSS in vetroresina		Traccia di rame nudo 1x16 mmq, h=0,60 mt.
	Pozzetto dimensioni 40x40x40 cm. completo di chiusure scorrevoli 2 - di dimensioni 40x40x80 cm.		Punto di misura e d'ispezione costituito da dispersore in acciaio zincato Ø12,5 mt. ubicato in pozzetto in PVC dimensioni 20x20x20 cm.
	Collettore di terra (V. PART. A)		Candelle a doppia parete sottotraccia in PVC flessibile

LEGENDA ILLUMINAZIONE

- Corpo illuminante tipo "PEAK" LED 9W IP68 o equivalente
- SOLO PREDISPOSIZIONE cavi Corpo Illuminante a led subacqueo
- Corpo illuminante tipo Osano "SQUARE" ottica direzionale 28° - 40W LED IP66 o equivalente
- Corpo illuminante tipo Osano "SQUARE" ottica fascio largo 90° - 40W LED IP66 o equivalente
-
- linea "Peak" e Predisposizione impianti speciali
- linea vasche
- linea altri faretti
-
- area di intervento



COMUNE DI RAGUSA
UFFICIO TECNICO
PROGETTO ESECUTIVO
COMPLETAMENTO DEL RESTAURO DEL PARCO DEL CASTELLO DI DONNAFUGATA - 1 STRALCIO IMPORTO EURO 2.000.000,00
CUP F25F22000010006

IL PROGETTISTA
Per. Ind. Giustina Maria Giorgio

AGGIORNAMENTO 1 STRALCIO
Arch. Gaudentio Anesita

SCALA
1:500

TAVOLA
4.2

ELABORATO
PROGETTO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE